

KS.ZUZ.4210.123.2024.AK

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że zostało wszczęte na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4; 02-337 Warszawa działającej poprzez pełnomocnika P. Jacka Kamińskiego, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące i wały przeciwpowodziowe projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 metodą przewiertu sterowanego, obejmujące:

- przekroczenie lewostronnego wału przeciwpowodziowego w km wału 1+250, dz. nr ewid. 198 oraz 199, obręb 0014 Pawłów, gmina Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie na głębokości ok. 14,8m. Współrzędne skrzyżowania rury przewodowej gazociągu z osią lewostronnego wału przeciwpowodziowego w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5573497.70, Y = 7490700.09

- przekroczenie rzeki Wisły w km 176+200, dz. nr ewid. 322, obr. Pawłów, gmina Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie oraz dz. nr ewid. 698, obręb 0002 Kanna, gmina Bolesław, woj. małopolskie na głębokości posadowienia ok. 28,8m

Współrzędne skrzyżowania rury przewodowej gazociągu z osią podłużną koryta rzeki w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5573141.12, Y = 7490751.56

- przekroczenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego w km wału 14+500, dz. nr ewid. 90, obr. Kanna, gmina Bolesław, woj. małopolskie na głębokości posadowienia ok. 35,9m. Współrzędne skrzyżowania rury przewodowej gazociągu z osią prawostronnego wału przeciwpowodziowego w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5572747.50, Y = 7490808.37;

2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – Kanał Zyblikiewicza mostu tymczasowego, dz. nr 215, obręb 0002 Kanna, gmina Bolesław. Współrzędne skrzyżowania osi mostu z osią podłużną koryta rzeki w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5571742.31, Y = 7491488.41;

3. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły, obejmującym obszar między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym, nowego obiektu budowlanego – odcinka projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300, metodą przewiertu sterowanego, na działkach: - dz. nr ewid. 198, 196; 197 obręb Pawłów, gmina Nowy Korczyn i nr 87; 88; 89, 133 i 134 obręb 0002 Kanna gm. Bolesław;

4. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły nowego obiektu budowlanego, projektowanego Zespołu Zaporowo-Upustowego, na działkach: - dz. nr 52/1, 53 obręb Pawłów, gmina Nowy Korczyn;

w ramach realizacji zadania „Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa L ~1,1 km Swarzów - Grzybów - przekroczenie rzeki Wisła”.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek nr ewid.:

- 52/1; 53; 197; 197; 198; 199; 198; 322, obręb 0014 Pawłów, jednostka ewidencyjna 260103_5 Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn, pow. buski, woj. świętokrzyskie,

- 87; 88; 89; 133; 134; 90; 215; 698, obręb 0002 Kanna, jednostka ewidencyjna 120401_2 Bolesław, gm. Bolesław, pow. dąbrowski, woj. małopolskie,

Inwestycja realizowana będzie w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2023 r. poz. 924, ze zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

tel.: (12) 628 42 42| e-mail: zzsandomierz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek – piątek w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰), a ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dariusz Gorzkiewicz
Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Otrzymują (e-PUAP):

1. Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn – *celem ogłoszenia*
2. Urząd Gminy Bolesław; 33-220 Bolesław 68 - *celem ogłoszenia*
3. Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju al. Mickiewicza 15; 28-100 Busko-Zdrój – *celem ogłoszenia*
4. Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 5; 33-200 Dąbrowa Tarnowska – *celem ogłoszenia*
5. 2 x Aa+ BIP – *celem ogłoszenia*

KS.ZUZ.4210.123.2024.AK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 49, art. 61 §1, §3, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

- art. 38 pkt 2 lit. zg i art. 39 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924);

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że zostało wszczęte na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4; 02-337 Warszawa działającej poprzez pełnomocnika P. Jacka Kamińskiego, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące i wały przeciwpowodziowe projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 metodą przewiertu sterowanego, obejmujące:

- przekroczenie lewostronnego wału przeciwpowodziowego w km wału 1+250, dz. nr ewid. 198 oraz 199, obręb 0014 Pawłów, gmina Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie na głębokości ok. 14,8m. Współrzędne skrzyżowania rury przewodowej gazociągu z osią lewostronnego wału przeciwpowodziowego w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5573497.70, Y = 7490700.09

- przekroczenie rzeki Wisły w km 176+200, dz. nr ewid. 322, obr. Pawłów, gmina Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie oraz dz. nr ewid. 698, obręb 0002 Kanna, gmina Bolesław, woj. małopolskie na głębokości posadowienia ok. 28,8m

Współrzędne skrzyżowania rury przewodowej gazociągu z osią podłużną koryta rzeki w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5573141.12, Y = 7490751.56

- przekroczenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego w km wału 14+500, dz. nr ewid. 90, obr. Kanna, gmina Bolesław, woj. małopolskie na głębokości posadowienia ok. 35,9m. Współrzędne skrzyżowania rury przewodowej gazociągu z osią prawostronnego wału przeciwpowodziowego w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5572747.50, Y = 7490808.37;

2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – Kanał Zyblikiewicza mostu tymczasowego, dz. nr 215, obręb 0002 Kanna, gmina Bolesław. Współrzędne skrzyżowania osi mostu z osią podłużną koryta rzeki w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5571742.31, Y = 7491488.41;

3. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły, obejmującym obszar między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym, nowego obiektu budowlanego – odcinka projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300, metodą przewiertu sterowanego, na działkach: - dz. nr ewid. 198, 196; 197 obręb Pawłów, gmina Nowy Korczyn i nr 87; 88; 89, 133 i 134 obręb 0002 Kanna gm. Bolesław;

4. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły nowego obiektu budowlanego, projektowanego Zespołu Zaporowo-Upustowego, na działkach: - dz. nr 52/1, 53 obręb Pawłów, gmina Nowy Korczyn, w ramach realizacji zadania „Budowa gazociągu DN300 MOP 8,4 MPa L ~1,1 km Swarzędów - Grzybów - przekroczenie rzeki Wisła”.

Inwestycja realizowana będzie w trybie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2023 r. poz. 924, ze zm.).

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek nr ewid.:

- 52/1; 53; 197; 197; 198; 199; 198; 322, obręb 0014 Pawłów, jednostka ewidencyjna 260103_5 Nowy Korczyn, gm. Nowy Korczyn, pow. buski, woj. świętokrzyskie,

- 87; 88; 89; 133; 134; 90; 215; 698, obręb 0002 Kanna, jednostka ewidencyjna 120401_2 Bolesław, gm. Bolesław, pow. dąbrowski, woj. małopolskie.

Informację o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zgodnie z dyspozycją art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju, Starostwa Powiatu Dąbrowskiego, Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn, Urzędu Gminy Bolesław, oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzędów.

Do zawiadomienia stron postępowania stosuje się art. 49 k.p.a. gdzie strony zostaną zawiadomione o tym etapie postępowania poprzez Obwieszczenie.

Wobec powyższego zawiadamia się, że zgodnie z art. 73 § 1 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a; 27-600 Sandomierz, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 1, w godzinach pracy Zarządu (poniedziałek – piątek, 8⁰⁰-16⁰⁰) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. (12) 628 42 42. Wgląd w akta sprawy jest nieobowiązkowy.

Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Pouczenie

Wskazuje się, iż stronie, w przypadku nie załatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego lub w terminie wyznaczonym przez organ w zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Data ogłoszenia:

Dariusz Gorzkiewicz
Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/