

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

**Dotyczy postępowania przetargowego: „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II”-
Zadanie 1: Oświetlenie boiska – Brzostków.**

Gmina Nowy Korczyn informuje, że należy dodatkowo wyposażyć tablicę rozdzielczą w sterownik o parametrach:

Sterowanie pracą przełączników - za pomocą telefonu komórkowego dzwoniąc lub wysyłając SMS z zaprogramowanego wcześniej numeru.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 9-30V DC lub AC
- pobór prądu: spoczynkowy - 50mA, maksymalny 1A (przy zasilaniu 12V)
- obciążalność wyjść przełącznikowych: (0,5A 125V AC), (1A 30V DC)
- typ wyjść przełącznika: PK1 (NO), PK2 (NC)
- tryby pracy przełącznika:
 - monostabilny: (1s-99s)
 - załącz, wyłącz
- temperatura pracy: -20°C...+40°C
- pojemność pamięci: min. 10 użytkowników

Z up. BURMISTRZA

Piotr Strach
Z-ca Burmistrza