

Numer postępowania: ZITŚ.721.4.2020

Nowy Korczyn, dnia 03.03.2020 r.

INFORMACJA**dla Wykonawców nr 1****Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**

„Remont drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków – Sępichów – Nowy Korczyn od km 9+382 ÷ 9+950 długości 568 mb oraz przebudowa drogi powiatowej ul. Farna polegająca na budowie oświetlenia ulicznego na działce nr 1010 położonej w Nowym Korczynie”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania :

Pytanie 1:

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo ludzi i otoczenia na oświetlaną powierzchnie, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników świateł sodowych

Odpowiedź:

w celu prawidłowego doboru opraw oświetlenia drogowego zostały wykonane stosowne obliczenia fotometryczne. Inwestycja ma zostać wykonana w oparciu o aktualne (obowiązujące) normy i przepisy.

Pytanie 2:

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie . Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. Norma PN-EN 12464-1 (Oślnienie) które oślepia ludzi i kierowców na drogach i pracowników w pracy co może spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem 40% ludzi. Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności intelektualnej , z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy:

Odpowiedź:

Inwestycja ma zostać wykonana w oparciu o aktualne (obowiązujące) normy i przepisy. Zamawiający zamieszcza na stronie STIORB po aktualizacji.

Pytanie 3:

Czy producent opraw oświetleniowych LED powinien przedstawić dokument do technologii i deklarować zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU. do własności gruntów do instalacje słupów na terenie dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa.

Odpowiedź:

zgodnie z punktem 2.1 STWiORB: "Wszystkie stosowane przez wykonawcę materiały dla których PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Zamawiającego." Inwestycja ma zostać wykonana w oparciu o aktualne (obowiązujące) normy i przepisy.

Pytanie 4:

Numer postępowania: ZITŚ.721.4.2020

Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań według norm, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, oraz prawa do instalowanych produktów według zamienników **Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych**, (czytaj google) które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej wyceny jednocześnie dostosowując się do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju, z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU co do średnicy wysięgników i mocowań instalacji oprawy.

Odpowiedź:

punkt 2.2.6 STWiORB określa parametry opraw oświetleniowych. W opisie (zestawienie materiałów) zawarto informacje, że dopuszcza się zabudowę równoważnych materiałów. Materiały przyjęte w opracowaniu były przykładowe. Dodatkowo wyjaśniamy:

- a) całkowity pobór mocy nie większy niż opraw przykładowych,**
- b) strumień świetlny nie mniejszy niż opraw przykładowych,**
- c) temp. barwowa: +/- 6% oprawy przykładowej.**

Z up. BURMISTRZA


Niotr Strach
Z-ca Burmistrza