



Numer postępowania: ZITŚ.721.3.2020

Nowy Korczyn, dnia 27.02.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji elektrycznej w tym schematu tablicy TP-1

Odpowiedź:

Na wykonywane roboty związane z wymianą instalacji elektrycznej w istniejącym budynku nie jest wymagana dokumentacja projektowa, przed złożeniem oferty należy dokonać wizji na terenie szkoły i zapoznać się z istniejącymi elementami instalacji elektrycznej, ilością obwodów . Tablicę piętrową TP-1 należy wyposażyć w aparaturę modułową renomowanych producentów, zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności ilościowych dotyczących układania przewodów elektrycznych tj. wykucia bruzd (łącznie 630mb), wykonania pasów tynków bruzd z przewodami elektrycznymi (łącznie 435mb), układania przewodów elektrycznych (łącznie 979mb)

Odpowiedź:

Wykucie bruzd skorygowano do 435mb przed złożeniem oferty należy dokonać wizji na terenie szkoły w celu zapoznania się z przebiegiem trasy instalacji elektrycznej

Pytanie 3:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie w jakim celu ma być zastosowany przewód YDYp 4x4mm²

Odpowiedź:

Przewód ma być ułożony od tablicy RG.

Pytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kwestii opraw oświetleniowych, zbyt mała ilość opraw oświetleniowych w stosunku do ilości wyłączników.

Odpowiedź:

Włączniki elektryczne należy wymienić również w korytarzach

Pytanie 5:

Zwracamy się z prośbą o skorygowanie ilości puszek o śr. 60mm (42szt) do ilości montowanych gniazd i wyłączników (75szt)

Odpowiedź:

Wymiana puszek instalacyjnych zgodnie z kosztorysem.

Pytanie 6:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga jedynie 1-krotnego szpachlowania lamperii,

Numer postępowania: ZITŚ.721.3.2020

natomiast ściany powyżej lamperii i sufity jedynie uzupełnienia ubytków i odmalowania bez przetarcia tynków, szpachlowania oraz gładzi.

Odpowiedź:

Stan sufitów oraz ścian powyżej lamperii nie wymaga szpachlowania.

Pytanie 7:

Zwracam się z prośbą o dodanie pozycji wykonania cokolików przy posadzkach z płytek ceramicznych (terakotowych).

Odpowiedź:

Cena ofertowa przy ułożeniu posadzek z płytek ceramicznych (terakotowych) ma zawierać również ułożenie cokolików przy ścianach w ilości 66mb.

Pytanie 8:

Zwracam się z prośbą o dodanie pozycji kosztorysowych dotyczących zabezpieczenia przy robotach malarskich posadzek, wyposażenia, stolarki okiennej i drzwiowej oraz robót dotyczących mycia po robotach malarskich posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

Koszty zabezpieczeń i mycia należy doliczyć do kosztów pośrednich.

Z up. BURMISTRZA



Piotr Strach
Z-ca Burmistrza