



URZĄD GMINY W NOWYM KORCZYNIE
28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, woj. świętokrzyskie
tel. 41-377-10-03, 41-377-10-44, fax. 41-377-10-03
www.nowykorczyn.pl, e-mail: gmina@nowykorczyn.pl

Nowy Korczyn 06.03.2012

Znak: ZITŚ: 271.3.2012

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 Euro, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn, z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.),
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2012 roku, numer ogłoszenia 59630-2012.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do w/w przetargu.

Do wszystkich Wykonawców:

Zapytania:

1. Jakiej konstrukcji ma być projektowany zbiornik retencyjny na ścieki bytowe:
żelbetowy czy stalowy?
Odpowiedź: Żelbetowy
2. Czy na sitopiaskownik zostało wyznaczone miejsce usytuowania? Jeżeli nie, to czy sitopiaskownik ma być usytuowany na zewnątrz (ogrzewany) obok projektowanego zbiornika czy należy zaprojektować budynek sitopiaskownika?
Odpowiedź: Dopuszcza się najbardziej ekonomiczne rozwiązanie tj najtańsze i najbardziej sprawne technicznie.
3. Czy ścieki na sitopiaskownik mają napływać grawitacyjnie czy przy pomocy pomp umiejscowionych w projektowanym zbiorniku?
Odpowiedź: Grawitacyjnie